



Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz der Stadtwerke Neumünster GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Neumünster GmbH
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,26

Emissionsfaktor FW 309-1:2023 [g/kWh]

(Anlage 9 GEG)

12,18

Datenbasis:

Bilanzdaten 1 Jahr

gültig bis:

27.03.2028

ausgestellt am:

28.03.2025

von:

BBH Consulting AG

Berlin, 28.03.2025

Gutachter: Dipl.-Ing. Felix Hoppe